



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

Secretaria de Cultura
Corpo Técnico de apoio ao Patrimônio Cultural

À
Secretária Executiva do COMDEPHAAPASA

Trata-se de solicitação de autorização da Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. para execução de serviço, por empresa especializada, de reparo, recuperação e proteção da estrutura da Caixa d'água, elemento com diretriz de preservação integral de bem cultural, em processo de tombamento através do PA 19.232/2013.



Foto da Caixa d'água (2016)

O plano de reabilitação da estrutura elenca os seguintes serviços a serem realizados: remoção da pintura existente, limpeza da estrutura, marcação das áreas a serem reparadas, remoção do concreto nas áreas deterioradas, delimitação das áreas de reparo, limpeza das armaduras, recomposição das armaduras, proteção das armaduras, recomposição dos reparos, cura das argamassas e grautes de reparo, argamassas de proteção do concreto e revestimentos de proteção do concreto.

Sendo assim, a partir do documento apresentado, avaliamos que a intervenção caracteriza-se como um serviço de manutenção, necessário a adequada preservação do bem, sendo descritas adequadas ações e procedimentos utilizando a boa técnica por profissionais especializados, e sem qualquer alteração das características do bem protegido.

Santo André, 30 de janeiro de 2020

Arqº Belmiro dos Santos Rodrigues Neto
Corpo Técnico do COMDEPHAAPASA

COMDEPHAAPASA